

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00232

37231

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "ПЕРМСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОВ И СУХОВ" (ООО "ППК "Тис"). Юридический адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 153, корпус Б. ИНН: 5905042006. ОГРН: 1165958083610. Номер телефона: +7(342) 270-03-59. Электронная почта: director@teplov.ru, office@teplov.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "ПЕРМСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОВ И СУХОВ" (ООО "ППК "Тис"). Юридический адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 153, корпус Б. ИНН: 5905042006. ОГРН: 1165958083610. Номер телефона: +7(342) 270-03-59. Электронная почта: director@teplov.ru, office@teplov.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест».

Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1.

Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicetst@gmail.com

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 11.07.2024 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Элементы систем дымоудаления из нержавеющей стали для удаления дымовых газов от аппаратов теплогенерирующих, работающих на жидком, газообразном или твердом видах топлива, марки «ЕВРО Тис» одностенные типа «Моно», диаметром от 60 до 1300 мм, толщиной стали от 0,4 до 1,5 мм; двустенные типа «Термо» с внутренним диаметром от 60 до 1200 мм из нержавеющей стали, с наружным диаметром от 100 до 1300 мм из нержавеющей или оцинкованной стали, толщиной стенки от 0,4 до 1,5 мм, с теплоизоляцией толщиной от 25 до 100 мм, плотностью от 75 до 350 кг/м², из минеральной ваты горных пород, керамического волокна, выпускаемые по ТУ 5263-001-02739330-2016

Серийный выпуск.

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», п.п. 4.10, 4.39, 5.2

код ОКПД 2

25.11.23.119

код ТН ВЭД

7308905900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ/435 от 29.01.2025 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5263-001-02739330-2016, Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № FSK.RU.0011.F00034819 от 06.11.2024 года, выданного ОС ООО "Современные решения" Рег. № FSK.RU.0011 (Система добровольной сертификации «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА» Рег. № РОСС RU.31322.04ЖУН0)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.01.2025 по 28.01.2030

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf

